

**REGISTRE-TYPE QUOTIDIEN POUR LES BASSINS PRIVÉS DESSERVANT ENTRE 10 ET 50 LOGEMENTS**

**REGISTRE DE LA QUALITÉ DE L'EAU**



Nom de l'établissement : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_  
 Nom en lettres moulées du responsable du bassin : \_\_\_\_\_  
 Adresse et téléphone du responsable du bassin : \_\_\_\_\_

Mode de désinfection : **CHLORE**  ou **BROME**  Présence d'un appareil de mesure en continu : OUI  ou NON   
 Température : **MOINS DE 35°C**  ou **PLUS DE 35°C**  Bassins privés desservant entre 10 et 50 : **INTÉRIEUR**  ou **EXTÉRIEUR**

NORMES À RESPECTER			
<b>Chlore résiduel libre:</b>	bassin intérieur 0,8 à 2,0 mg/l bassin extérieur 0,8 à 3,0 mg/l Si T > 35°C 2,0 à 3,0 mg/l	<b>Chloramines:</b>	intérieur ≤ 0,5 mg/l extérieur ≤ 1,0 mg/l
<b>Brome résiduel libre:</b>	2,0 à 5,0 mg/l	<b>pH:</b>	entre 7,2 et 7,8

Journée et période d'ouverture <sup>4</sup>	Heure	L <sup>1</sup> (mg/l)	T <sup>2</sup> (mg/l)	C <sup>3</sup> (mg/l)	pH	Signature du préleveur attestant la conformité (art. 21 RQEPABA)
<b>Dimanche</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						
<b>Lundi</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						
<b>Mardi</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						
<b>Mercredi</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						
<b>Jeudi</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						
<b>Vendredi</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						
<b>Samedi</b> Date:       jj   mm   aa De: _____ À: _____						

**Signature du responsable de bassin** attestant la conformité du registre à l'article 21 du RQEPABA : \_\_\_\_\_

(1) Chlore résiduel libre (mg/l)  
 (2) Chlore total ou brome total (mg/l)  
 (3) Chlore résiduel combiné (mg/l) correspondant à la valeur approximative des chloramines (Chlore résiduel total moins le chlore résiduel libre)  
 (4) La période d'ouverture de la journée débute dès que l'utilisateur a accès au bassin et elle se termine à la fin de la journée dès que le dernier usager quitte la piscine, et ce, même si l'accès à la piscine est intermittent au cours de la journée. De plus, le contrôle réglementaire n'est pas requis entre 22 h et 7 h pour les bassins accessibles 24 heures par jour.